

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE TORRES VEDRAS					3º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira					EDITAL Nº 42/2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		Nº Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Nº Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>) (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	-	0.2	0.5	-	-	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	100%	2	2	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.5	<0.05	-	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	2	2	100%
Número de colónias a37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	259	276	0	100%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades <i>pH</i>)	>=6,5 e <=9	7.6	7.7	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	-	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	3.92	-	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	<0.02	-	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	-	0	100%	1	1	100%
Cheiro a25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0.7	0.8	0	100%	2	2	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	-	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<2	-	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1	<0.2	-	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.01	<0.005	-	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1	<0.2	-	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	-	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5	<0.4	-	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	-	41.1	-	-	-	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	-	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	-	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2	<0.01	-	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	-	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3	<0.75	-	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	-	126	-	-	-	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Fluoretos (mg/L F)	1.5	<0.4	-	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	-	5.7	-	-	-	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0.02	-	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	-	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2	-	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0.7			0	-	0	0	-
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0.7			0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	18	-	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	11.9	-	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	16	-	0	100%	1	1	100%
Carbono orgânico total(COT) (mg/L C)	Sem alteração anormal			0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	<0.2	-	0	100%	-	-	-
Tetracloroetano (µg/L)	-	<0.2	-	-	-	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	-	<0.1	-	-	-	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0.1	<0.02	-	0	100%	-	-	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	-	<0.02	-	-	-	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	-	<0.02	-	-	-	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	-	<0.02	-	-	-	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	-	<0.02	-	-	-	1	1	100%
Trihalometanos- total (µg/L)	100	29.61	-	0	100%	-	-	-
Clorofórmio (µg/L)	-	9.7	-	-	-	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	-	2.32	-	-	-	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	-	8.5	-	-	-	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	-	9.09	-	-	-	1	1	100%
Pesticidas- total (µg/L)	0.5	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Alacloro (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Atrazina (µg/L)	0.1			0	-	0	0	-
Bentazona (µg/L)	0.1			0	-	0	0	-
Clorpirifos (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Desetilsinazina (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Desetilatrazina (µg/L)	0.1			0	-	0	0	-
Dimetoato (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Isoproturão (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Linurão (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Metalaxil (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Metolacoloro (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Oxamil (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE TORRES VEDRAS					3º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA2 - Eixo Ramalhal / Maceira					EDITAL Nº 42/2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente(ERSAR)								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		Nº Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	Nº Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Simazina (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0.1	<0.03	-	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/L)	0.1	<0.04	-	0	100%	1	1	100%
Atividade beta (Bq/L)	1			0	-	0	0	-
Dose indicativa (mSv/ano)	0.1	<0.1	-	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500	<10	-	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/L)	-			-	-	1	0	0%
Rádio 226 (Bq/L)	-			-	-	1	0	0%
Urânio 234 (Bq/L)	-			-	-	1	0	0%
Urânio 238 (Bq/L)	-			-	-	1	0	0%
Responsável: A Presidente da Câmara, Laura Maria Jesus Rodrigues					Data da publicitação no website: 2021.12.30			