

MUN	FA	VLE	Unid.	Parâmetros	PA	FREQ	CONCENTRAÇÕES_DATA AMOSTRAGEM					
							Mês	Fev	Fev	Mar	Mar	Abr
Torres Vedras	Dois Portos			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Dois Portos	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	12	13	< 10	10	12	15
Torres Vedras	Dois Portos	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					22	
Torres Vedras	Dois Portos		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,5	
Torres Vedras	Dois Portos	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,6	7,6	7,5	7,5	7,6	7,7
Torres Vedras	Maceira			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Maceira	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	10	12	14	10	12	14
Torres Vedras	Maceira	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	56	52	46	39	45	47
Torres Vedras	Maceira	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Maceira		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					31	
Torres Vedras	Maceira		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					3,6	
Torres Vedras	Maceira	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,6	7,7	7,8	8,1	7,8	7,8
Torres Vedras	Maxial			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Maxial	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	20	16	16	18	20	23
Torres Vedras	Maxial	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					25	
Torres Vedras	Maxial		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,7	
Torres Vedras	Maxial	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,4	7,3	7,3	7,3	7,5	7,3
Torres Vedras	Runa			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Runa	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	17	14	13	15	14	19
Torres Vedras	Runa	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					21	
Torres Vedras	Runa		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,7	
Torres Vedras	Runa	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,4	7,7	7,4	7,5	7,7	7,6
Torres Vedras	Santa Cruz			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Santa Cruz	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	14	< 10	13	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	55	44	42	43	31	29
Torres Vedras	Santa Cruz	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	12	14	< 10	34
Torres Vedras	Santa Cruz		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					23	
Torres Vedras	Santa Cruz		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					2,2	
Torres Vedras	Santa Cruz	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,7	7,9	7,8	7,5	7,7	7,6
Torres Vedras	Torres Vedras			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Torres Vedras	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	32	31	25	24	28	25
Torres Vedras	Torres Vedras	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					18	
Torres Vedras	Torres Vedras		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q	2,7	1,8	1,4	1,7	2,1	2,5
Torres Vedras	Torres Vedras	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,7	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9
Torres Vedras	Torres Vedras		mgNH4/l	Azoto Amoniacal_EF	ET	Q	4,7	7,2	15	< 1,0	8,7	1,7
Torres Vedras	Turcifal			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Turcifal	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Turcifal	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	18	17	16	18	21	29
Torres Vedras	Turcifal	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	12	11
Torres Vedras	Turcifal		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					8,1	
Torres Vedras	Turcifal		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					< 0,50	
Torres Vedras	Turcifal	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,8	7,8	7,7	7,7	7,9	8,0
Torres Vedras	Vila Facaia			Data			05/02/25	19/02/25	05/03/25	19/03/25	02/04/25	16/04/25
Torres Vedras	Vila Facaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	75	32	23	29	29	24
Torres Vedras	Vila Facaia	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	24	19	< 10	11	< 10	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					24	
Torres Vedras	Vila Facaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					2,1	
Torres Vedras	Vila Facaia	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,7	7,6	7,5	7,3	7,6	7,5

Lourinhã	Miragaia	Data				06/02/25	20/02/25	06/03/2025	20/03/2025	03/04/25	17/04/25	
Lourinhã	Miragaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	ET	56	37	30	31	30	25
Lourinhã	Miragaia	35	mg/l	SST_EF	ET	ET	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Lourinhã	Miragaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	ET					24	
Lourinhã	Miragaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	ET	1,4	1,6	1,5	1,0	1,1	1,0
Lourinhã	Miragaia	9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	ET	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,6
Lourinhã	Miragaia		mgNO3/l	Nitratos_EF	ET	ET	54	50	58	53	59	37
Lourinhã	Miragaia		mgNH4/l	Azoto Amoniacal_EF	ET	ET	2,1	3,2	2,0	< 1,0	< 1,0	4,6