

MUN	FA	VLE	Unid.	Parâmetros	PA	FREQ	CONCENTRAÇÕES_DATA AMOSTRAGEM									
Mês							Fev	Fev	Mar	Mar	Abr	Abr	Mai	Mai	Jun	Jun
Torres Vedras	Dois Portos			Data			04/02/26	18/02/26	11/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Dois Portos	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10		< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	10		15	12	< 10	11	11	< 10	12	15
Torres Vedras	Dois Portos	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10		14	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					10					
Torres Vedras	Dois Portos		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,7					
Torres Vedras	Dois Portos	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,9		7,7	7,8	7,6	7,8	7,9	7,9	7,8	8,1
Torres Vedras	Maceira			Data			04/02/26	18/02/26	11/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Maceira	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q			20	18	11	14	< 10	14	20	44
Torres Vedras	Maceira	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q			58	50	39	39	44	51	64	100
Torres Vedras	Maceira	35	mg/l	SST_EF	ET	Q			< 10	< 10	< 10	< 10	14	14	< 10	22
Torres Vedras	Maceira		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					20					
Torres Vedras	Maceira		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					3,6					
Torres Vedras	Maceira	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q			7,5	7,6	7,5	7,8	8,1	8,1	7,8	7,9
Torres Vedras	Maceira	2000	ufc/100 ml	E.Coli_EF	ET	QC							7000	300	< 1	< 1
Torres Vedras	Maxial			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Maxial	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	21	15	15	14	13	14	< 10	14	14	14
Torres Vedras	Maxial	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	45	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					11					
Torres Vedras	Maxial		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,3					
Torres Vedras	Maxial	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,7	7,7	7,7	7,6	7,4	7,7	7,6	7,6	7,4	7,5
Torres Vedras	Runa			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Runa	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	12	< 10	11	11	< 10	12	10	< 10	15	17
Torres Vedras	Runa	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					8,6					
Torres Vedras	Runa		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,9					
Torres Vedras	Runa	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,6	7,8	7,7	7,6	7,4	8,0	7,8	7,2	7,7	7,8
Torres Vedras	Santa Cruz			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Santa Cruz	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	10	< 10	< 10	< 10	15	< 10	28	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	27	24	31	34	28	34	29	28	65	35

Torres Vedras	Santa Cruz	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	12	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					14					
Torres Vedras	Santa Cruz		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					2,9					
Torres Vedras	Santa Cruz	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,8	7,8	7,6	7,5	7,4	7,8	7,6	7,8	7,8	8,0
Torres Vedras	Santa Cruz	2000	CF/100ml	E.Coli_EF	ET	QC										25
Torres Vedras	Torres Vedras			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Torres Vedras	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	13	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	33	64	27	24	28	22	26	24	26	26
Torres Vedras	Torres Vedras	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					4,6					
Torres Vedras	Torres Vedras		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,9					
Torres Vedras	Torres Vedras	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,5	7,4	7,7	7,7	7,4	7,9	7,7	7,9	7,3	7,7
Torres Vedras	Turcifal			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	06/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Turcifal	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	15	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Turcifal	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	17	14	15	15	40	15	15	13	16	31
Torres Vedras	Turcifal	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Torres Vedras	Turcifal		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					16					
Torres Vedras	Turcifal		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					1,5					
Torres Vedras	Turcifal	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,5	7,6	7,6	7,6	7,3	7,7	7,9	7,8	7,6	7,6
Torres Vedras	Vila Facaia			Data			04/02/26	18/02/26	04/03/26	18/03/26	01/04/26	15/04/26	07/05/26	20/05/26	03/06/26	17/06/26
Torres Vedras	Vila Facaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	11	< 10	< 10	24
Torres Vedras	Vila Facaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	Q	24	24	23	21	24	20	32	23	30	96
Torres Vedras	Vila Facaia	35	mg/l	SST_EF	ET	Q	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	32
Torres Vedras	Vila Facaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	T					14					
Torres Vedras	Vila Facaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	Q					2,2					
Torres Vedras	Vila Facaia	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	Q	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,8	7,7	8,0	7,5	7,5
Lourinhã	Miragaia			Data			12/02/26	19/02/26	05/03/26	19/03/26	09/04/26	23/04/26	07/05/26	21/05/26	02/06/26	18/06/26
Lourinhã	Miragaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	ET	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	16	20
Lourinhã	Miragaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	ET	37	22	24	21	17	15	15	24	60	31
Lourinhã	Miragaia	35	mg/l	SST_EF	ET	ET	52	< 10	< 10	< 10	< 10	<10	< 10	<10	32	< 10
Lourinhã	Miragaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	ET					18					
Lourinhã	Miragaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	ET					1,7					
Lourinhã	Miragaia	9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	ET	7,1	8	7,9	7,9	7,9	7,7	8,0	7,8	7,7	7,4
Lourinhã	Miragaia	2000	CF/100ml	E.Coli_EF	ET	ET							16	< 1	200	40